

平成23年度

単位(Bq/kg)

		5/19	6/24	7/15	7/29	8/10	8/29	9/13	10/3	10/14	10/28	11/11	11/25	12/9	12/16	12/19	1/4	1/17	2/3	2/24	3/8	3/9	3/27	3/28
保呂羽浄水場	I-131	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5未満	0.3未満	0.6未満	0.6未満	0.7未満	0.7未満	0.6未満		0.7未満	0.6未満	0.7未満	0.4未満	0.5未満		0.5未満		0.7未満
	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.65未満	0.3未満	0.6未満	0.6未満	0.6未満	0.7未満	0.6未満		0.7未満	0.6未満	0.7未満	0.5未満	0.5未満		0.6未満		0.7未満
	Cs-137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.6未満	0.3未満	0.7未満	0.6未満	0.6未満	0.7未満	0.5未満		0.7未満	0.7未満	0.7未満	0.7未満	0.5未満		0.6未満		0.7未満
石越浄水場	I-131	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0.6未満	0.7未満	0.6未満	0.6未満	0.6未満	0.6未満		0.5未満	0.7未満	0.6未満	1.8未満	0.5未満			0.7未満
	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0.5未満	0.7未満	0.6未満	0.6未満	0.6未満	0.6未満		0.7未満	0.7未満	0.7未満	1.8未満	0.6未満			0.7未満
	Cs-137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0.6未満	0.7未満	0.6未満	0.6未満	0.6未満	0.6未満		0.6未満	0.7未満	0.6未満	1.8未満	0.7未満			0.7未満
錦織水系浄水場	I-131											0.7未満	0.2未満	0.6未満		0.6未満	0.6未満	0.6未満	0.5未満	0.6未満		0.5未満	0.6未満	
	Cs-134											0.5未満	0.2未満	0.7未満		0.6未満	0.6未満	0.6未満	0.8未満	0.6未満		0.6未満	0.6未満	
	Cs-137											0.5未満	0.2未満	0.6未満		0.6未満	0.6未満	0.7未満	0.6未満		0.5未満	0.6未満		
米谷水系浄水場	I-131											0.7未満		0.7未満			0.7未満		0.6未満			0.7未満		
	Cs-134											0.6未満		0.6未満			0.6未満		0.5未満			0.6未満		
	Cs-137											0.6未満		0.6未満			0.8未満		0.8未満			0.7未満		
米川水系浄水場	I-131	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.6未満	0.6未満	0.6未満	1.1未満	0.7未満		0.5未満			0.7未満		0.5未満			0.6未満		
	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.65未満	0.6未満	0.6未満	1.1未満	0.6未満		0.6未満			0.5未満		0.6未満			0.4未満		
	Cs-137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.7未満	0.6未満	0.7未満	1.1未満	0.7未満		0.6未満			0.7未満		0.6未満			0.7未満		
楼台浄水場	I-131											0.7未満		0.7未満			0.6未満		0.7未満			0.8未満		
	Cs-134											0.5未満		0.6未満			0.7未満		0.6未満			0.6未満		
	Cs-137											0.7未満		0.5未満			0.6未満		0.6未満			0.7未満		
大萱沢浄水場	I-131	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.6未満	0.3未満	0.7未満	0.7未満	0.8未満	0.7未満	0.6未満		0.6未満	0.6未満	0.3未満	0.6未満	1.0未満		0.4未満	0.8未満	
	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.65未満	0.3未満	0.7未満	0.7未満	0.5未満	0.7未満	0.6未満		0.6未満	0.7未満	0.3未満	0.6未満	1.0未満		0.6未満	0.8未満	
	Cs-137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.6未満	0.3未満	0.7未満	0.7未満	0.4未満	0.7未満	0.5未満		0.6未満	0.6未満	0.3未満	0.5未満	1.0未満		0.4未満	0.8未満	