

平成24年度

単位 (Bq/kg)

		4/13	4/24	5/11	5/29	6/11	6/12	6/28	7/12	7/13	7/27	8/10	8/28	9/11	9/27	10/16	10/29	11/13	11/27	12/11	12/20	1/9	1/25	2/8	2/22	3/8	3/26
保呂羽浄水場	Cs-134	0.5未満	0.6未満	0.6未満	0.6未満		0.6未満	0.7未満		0.7未満	0.9未満	0.6未満	0.4未満	0.6未満	0.2未満	0.6未満	0.3未満	0.6未満	0.3未満	0.6未満	0.3未満	0.7未満	0.7未満	0.6未満	0.6未満	0.7未満	0.7未満
	Cs-137	0.6未満	0.6未満	0.6未満	0.6未満		0.5未満	0.7未満		0.7未満	0.9未満	0.7未満	0.4未満	0.6未満	0.2未満	0.7未満	0.3未満	0.4未満	0.3未満	0.6未満	0.3未満	0.5未満	0.7未満	0.4未満	0.6未満	0.7未満	0.7未満
石越浄水場	Cs-134	0.6未満	0.6未満		0.6未満	0.5未満		0.7未満	0.6未満		0.7未満	0.6未満	0.4未満	0.5未満	0.2未満		0.6未満		0.2未満	0.6未満	0.3未満	0.7未満	0.6未満	0.7未満	0.6未満	0.6未満	0.9未満
	Cs-137	0.6未満	0.6未満		0.6未満	0.6未満		0.7未満	0.5未満		0.7未満	0.7未満	0.4未満	0.7未満	0.2未満		0.6未満		0.2未満	0.7未満	0.3未満	0.5未満	0.6未満	0.6未満	0.6未満	0.6未満	0.9未満
錦織水系浄水場	Cs-134	0.6未満	0.4未満	0.5未満	0.8未満		0.6未満	0.7未満		0.7未満	0.7未満	0.6未満	0.4未満	0.7未満	0.3未満	0.6未満	0.3未満	0.6未満	0.5未満	0.7未満	0.3未満	0.8未満	0.7未満	0.7未満	0.8未満	0.5未満	0.8未満
	Cs-137	0.6未満	0.4未満	0.7未満	0.8未満		0.6未満	0.7未満		0.6未満	0.7未満	0.6未満	0.4未満	0.6未満	0.3未満	0.7未満	0.3未満	0.6未満	0.5未満	0.6未満	0.3未満	0.7未満	0.7未満	0.7未満	0.8未満	0.6未満	0.8未満
米谷水系浄水場	Cs-134	0.4未満		0.5未満			0.7未満			0.5未満		0.7未満		0.6未満		0.6未満		0.7未満		0.6未満		0.6未満		0.7未満		0.5未満	
	Cs-137	0.7未満		0.8未満			0.8未満			0.6未満		0.8未満		0.7未満		0.7未満		0.7未満		0.7未満		0.7未満		0.8未満		0.7未満	
米川水系浄水場	Cs-134	0.5未満		0.5未満			0.6未満			0.6未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.8未満		0.5未満		0.6未満		0.5未満		0.6未満	
	Cs-137	0.6未満		0.7未満			0.6未満			0.6未満		0.6未満		0.5未満		0.6未満		0.6未満		0.5未満		0.7未満		0.6未満		0.6未満	
楼台浄水場	Cs-134	0.5未満		0.6未満			0.6未満			0.5未満		0.6未満		0.6未満		0.7未満		0.6未満		0.6未満		0.7未満		0.5未満		0.6未満	
	Cs-137	0.7未満		0.7未満			0.7未満			0.6未満		0.7未満		0.7未満		0.7未満		0.6未満		0.7未満		0.6未満		0.6未満		0.6未満	
大萱沢浄水場	Cs-134	0.6未満	0.3未満	0.6未満	0.7未満		0.5未満	0.7未満	0.5未満		0.6未満	0.7未満	0.4未満	0.6未満	0.3未満	0.6未満	0.3未満	0.6未満	0.7未満	0.6未満	0.2未満	0.7未満	0.6未満	0.6未満	0.8未満	0.6未満	0.8未満
	Cs-137	0.6未満	0.3未満	0.6未満	0.7未満		0.7未満	0.7未満	0.7未満		0.6未満	0.5未満	0.4未満	0.6未満	0.3未満	0.6未満	0.3未満	0.6未満	0.7未満	0.7未満	0.2未満	0.6未満	0.6未満	0.5未満	0.8未満	0.5未満	0.8未満