

令和4年度

単位(Bq/kg)

		5/23	5/24	8/15	8/16	8/17	11/21	11/22	11/24	2/21
保呂羽浄水場	Cs-134		0.7未満			0.7未満			1.0未満	0.9未満
	Cs-137		0.8未満			0.9未満			0.8未満	0.9未満
石越浄水場	Cs-134	0.8未満		0.7未満			0.6未満			0.9未満
	Cs-137	0.8未満		0.8未満			0.9未満			0.8未満
錦織浄水場	Cs-134		0.7未満		0.6未満				0.8未満	0.9未満
	Cs-137		0.8未満		0.9未満				0.7未満	0.8未満
米谷浄水場	Cs-134		0.8未満		0.7未満			0.7未満		0.9未満
	Cs-137		0.9未満		0.9未満			0.7未満		0.9未満
米川浄水場	Cs-134		0.5未満		0.7未満			1.0未満		0.8未満
	Cs-137		0.8未満		0.7未満			0.8未満		0.9未満
楼台浄水場	Cs-134		0.8未満		0.9未満			0.5未満		0.8未満
	Cs-137		0.8未満		1.0未満			0.7未満		0.7未満
大萱沢浄水場	Cs-134		0.6未満		0.8未満			0.8未満		0.6未満
	Cs-137		0.7未満		0.9未満			0.7未満		0.7未満
合ノ木浄水場	Cs-134		0.6未満		0.8未満			0.8未満		0.6未満
	Cs-137		0.7未満		0.8未満			0.9未満		0.8未満
大綱木浄水場	Cs-134		0.8未満		0.7未満			0.8未満		0.7未満
	Cs-137		0.7未満		0.8未満			0.8未満		0.9未満