

令和3年度

単位(Bq/kg)

		5/26	8/23	8/24	11/24	11/18	2/14	2/15
保呂羽浄水場	Cs-134	0.9未満		0.8未満	0.6未満	0.7未満		0.8未満
	Cs-137	0.7未満		0.9未満	0.7未満	0.9未満		0.7未満
石越浄水場	Cs-134	0.8未満	0.7未満		0.7未満		0.6未満	
	Cs-137	0.6未満	0.7未満		0.7未満		0.8未満	
錦織浄水場	Cs-134	0.7未満		0.7未満	0.9未満			0.8未満
	Cs-137	0.8未満		0.7未満	0.6未満			0.8未満
米谷浄水場	Cs-134	0.7未満		0.8未満	0.8未満			0.7未満
	Cs-137	1.0未満		1.0未満	0.9未満			0.8未満
米川浄水場	Cs-134	0.7未満		0.7未満	0.7未満			0.6未満
	Cs-137	0.7未満		0.7未満	0.9未満			0.8未満
楼台浄水場	Cs-134	0.6未満		0.8未満	0.6未満			0.8未満
	Cs-137	0.8未満		0.9未満	0.9未満			0.9未満
大萱沢浄水場	Cs-134	0.5未満		0.7未満	0.6未満			0.6未満
	Cs-137	0.7未満		0.9未満	0.6未満			0.7未満
合ノ木浄水場	Cs-134	0.8未満		0.8未満	0.8未満			0.7未満
	Cs-137	0.8未満		0.8未満	0.9未満			0.8未満
大綱木浄水場	Cs-134	0.7未満		0.7未満	0.7未満			0.7未満
	Cs-137	0.9未満		0.8未満	0.8未満			0.8未満